

Homologatie Volley Belgium - Nationale 2

Geldig tot einde seizoen **2022 - 23**



Sporthal


LANGE MUNT B (deel tribune)

Club: **W-0198**
BALTI KORTRIJK SPURS

Bad Godesberglaan 22
8500 Kortrijk



Wedstrijdomgeving



In de speelzone mag er geen enkel obstakel aanwezig zijn.

Reeks: **NAT 2 - H -**

Afmetingen

Toeschouwers Max. Toegelaten		Lengte:	46 m	Vrije zone speelveld (opslagzone)	minimum 3 m										
Licht:	924	Breedte:	44 m	Vrije zone speelveld	minimum 3 m										
Vloer:	Ondergrond: schokabsorberend parket Bekleding:	Hoogte:	9,40 m	Vrije hoogte tot dakconstructie of eventuele obstakels in de wedstrijdzone van 22mx13m											
Scorebord	Handscorebord	Ruimte Administratie	ok	Kleedkamer ploegen	6										
Verwarming	ok	Ruimte dopingcontrole (+WC)	ok	Kleedkamer officials	2										
		Vereiste codes		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Homologatiecode veld: 4		A	A	B	A	C	B	B	A	A	B	A	B

Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijd)

Belijning speelveld: lijnen dienen ononderbroken en volledig in dezelfde kleur (middenlijn uitgezonderd) uitgevoerd te worden.

Oriëntatie zaal: veld 4 is het hoofdveld van de nieuwe zaal, gebruikt voor internationale wedstrijden.

Dit homologatiebewijs vervalt als er wijzigingen aan de zaal gebeuren.

Indien er tijdens de wedstrijd aan de gestelde voorwaarden niet voldaan wordt, dient dit door de scheidsr en/of comm vermeld te worden op het wedstrijdblad.

VEREISTE CODES Nat 1 + 2 H + D 2020

Code	OMSCHRIJVING HOMOLOGATIECODES
1	Vrije zone C min. 3 m naast zijlijn en achter achterlijn
2	Hoogte B min. 7 m
3	Verlichting D min. 400 lux
4	Vloer B Harde ondergrond met bekleding zonder schokabsorberend vermogen
5	Lijnen C Afbakingslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren
6	Palen B Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten.
7	Platform scheidsr B Vast scheidsrechtersplatform met zitmogelijkheid
8	Kleedk spelers A Afzonderlijke kleedkamer per ploeg met douches
9	Kleedk scheidsr A Met douche
10	EHBO C Aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig op het terrein (+ defibrillator)
11	Verwarming A Minimum 16°C
12	Opw/strafzone B Opwarmingszone en strafzone naast wisselbank, niet afgebakend, beperkte ruimte.

