



Sporthal



## Gem. SPORTHAL

 Club: **AA-1342**

Atletiekstraat 1

**HELLVOC HEMIKSEM-SHELLE**
**2620 Hemiksem**


Wedstrijdruimte



Te respecteren wedstrijdopstelling

In de speelzone mag er geen enkel obstakel aanwezig zijn.  
Geen andere manifestaties toegelaten in de sporthal tijdens de wedstrijd

**Reeks: NAT 2 - D**

### Afmetingen

<b>Toeschouwers</b> Max. Toegelaten		<b>Lengte:</b>	42 m	Vrije zone speelveld (opslagzone)	minimum 3 m																								
<b>Licht:</b>	499	<b>Breedte:</b>	22 m	Vrije zone speelveld	minimum 3 m																								
<b>Vloer:</b>	Ondergrond: schokabsorberend Bekleding: synthetisch	<b>Hoogte:</b>	7,10 m	Vrije hoogte tot dakconstructie of eventuele obstakels in de wedstrijdzone van 24 m x 15 m																									
<b>Scorebord</b>	Digitaal	Ruimte Administratie	ok	<b>Kleedkamer ploegen</b>	4																								
<b>Verwarming</b>	ok	Ruimte dopingcontrole (+WC)	ok	<b>Kleedkamer officials</b>	1																								
Vereiste codes		<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>C</td><td>B</td><td>D</td><td>B</td><td>C</td><td>B</td><td>B</td><td>A</td><td>A</td><td>C</td><td>A</td><td>B</td> </tr> </table>				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	C	B	D	B	C	B	B	A	A	C	A	B
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																		
C	B	D	B	C	B	B	A	A	C	A	B																		
Homologatiecode veld:		<b>1</b>				<table border="1"> <tr> <td>C</td><td>B</td><td>D</td><td>A</td><td>C</td><td>B</td><td>B</td><td>A</td><td>A</td><td>C</td><td>A</td><td>B</td> </tr> </table>	C	B	D	A	C	B	B	A	A	C	A	B											
C	B	D	A	C	B	B	A	A	C	A	B																		

### Algemene Informatie *(te respecteren tijdens de wedstrijd)*

Dit homologatiebewijs vervalt als er wijzigingen aan de zaal gebeuren.

Indien er tijdens de wedstrijd aan de gestelde voorwaarden niet voldaan wordt, dient dit door de scheidsr en/of comm vermeld te worden op het wedstrijdblad.

## VEREISTE CODES Nat 1 + 2 H + D 2023

Code	OMSCHRIJVING HOMOLOGATIECODES
1 Vrije zone	<b>C</b> min. 3 m naast zijlijn en achter achterlijn
2 Hoogte	<b>B</b> min. 7 m
3 Verlichting	<b>D</b> min. 400 lux
4 Vloer	<b>B</b> Harde ondergrond met bekleding <b>zonder</b> schokabsorberend vermogen
5 Lijnen	<b>C</b> Afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren
6 Palen	<b>B</b> Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten.
7 Platform scheidsr	<b>B</b> Vast scheidsrechtersplatform met zitmogelijkheid
8 Kleedk spelers	<b>A</b> Afzonderlijke kleedkamer per ploeg met douches
9 Kleedk scheidsr	<b>A</b> Met douche
10 EHBO	<b>C</b> Aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig op het terrein ( + defibrillator )
11 Verwarming	<b>A</b> Minimum 16°C
12 Opwarmingsruimte	<b>B</b> Opwarmingsruimte - niet afgebakend - beperkte ruimte.

