



Sporthal



DE VLASSCHAARD

Club: **W-1530**
DAVO WEVELGEM

Meensestraat 122
8560 Wevelgem



Wedstrijdomgeving



Te respecteren wedstrijdopstelling

In de speelzone mag er geen enkel obstakel aanwezig zijn.

Reeks: **NAT 3 - D**

Afmetingen

Toeschouwers Max. Toegelaten	410	Lengte:	45,20 m	Vrije zone speelveld (opslagzone)	minimum 2 m																								
Licht:	634	Breedte:	25,30 m	Vrije zone speelveld	minimum 2 m																								
Vloer:	Ondergrond: niet schokabsorberend Bekleding: synthetisch	Hoogte:	7,90 m	Vrije hoogte tot dakconstructie of eventuele obstakels in de wedstrijdzone van 22 m x 13 m																									
Scorebord	Digitaal	Ruimte Administratie	ok	Kleedkamer ploegen	4																								
Verwarming	ok	Ruimte dopingcontrole (+WC)	ok	Kleedkamer officials	2																								
Vereiste codes		<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>D</td><td>C</td><td>E</td><td>B</td><td>C</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>B</td><td>C</td><td>A</td><td>B</td> </tr> </table>				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	D	C	E	B	C	B	B	B	B	C	A	B
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																		
D	C	E	B	C	B	B	B	B	C	A	B																		
Homologatiecode veld:		1				<table border="1"> <tr> <td>B</td><td>B</td><td>C</td><td>B</td><td>C</td><td>B</td><td>B</td><td>A</td><td>A</td><td>B</td><td>A</td><td>B</td> </tr> </table>	B	B	C	B	C	B	B	A	A	B	A	B											
B	B	C	B	C	B	B	A	A	B	A	B																		

Algemene Informatie *(te respecteren tijdens de wedstrijd)*

Dit homologatiebewijs vervalt als er wijzigingen aan de zaal gebeuren.

Indien er tijdens de wedstrijd aan de gestelde voorwaarden niet voldaan wordt, dient dit door de scheidsr en/of comm. vermeld te worden op het wedstrijdblad.

VEREISTE CODES Nat 3 H + D 2023

Code	OMSCHRIJVING HOMOLOGATIECODES
1 Vrije zone	D min. 2 m naast zijlijn en achter achterlijn
2 Hoogte	C min. 6,50 m
3 Verlichting	E min. 300 lux
4 Vloer	B Harde ondergrond met bekleding zonder schokabsorberend vermogen
5 Lijnen	C Afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren
6 Palen	B Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten.
7 Platform scheidsr	B Vast scheidsrechttersplatform met zitmogelijkheid
8 Kleedk spelers	B Afzonderlijke kleedkamer per ploeg met gezamenlijke douches
9 Kleedk scheidsr	B Met enkel lavabo
10 EHBO	C Aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig op het terrein (+ defibrillator)
11 Verwarming	A Minimum 16°C
12 Opwarmingsruimte	B Opwarmingsruimte naast wisselbank - niet afgebakend - beperkte ruimte.

